



# ANS VANDVÆRK A.M.B.A

August 2001

Rev. Oktober 2019

## TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

1. VVS-installatøren fremsender installationsanmeldelse til Ans Vandværk a.m.b.a.
2. Såfremt der ikke er betalt tilslutningsafgift, fremsendes regning fra vandværket på tilslutningsafgiften.
3. Hvor der ikke er etableret stikledning udføres denne af Ans Vandværk a.m.b.a. Stikledning afsluttes med stophane lige indenfor skel.
4. Tilslutning til vandværkets stikledning må ikke påbegyndes, før der er betalt tilslutningsafgift og installationstilladelse er givet.
5. Ved nybyggeri leveres byggevand uden beregning. Vandspild skal undgås.
6. VVS-installatøren rekvirerer vandmåler ved henvendelse til vandværket på tlf. 86 87 07 39. Ans Vandværk sørger for plombering af vandmåleren.
7. Jordledning (fra parcelstophane frem til vandmåler) skal udføres som PE80/100-ledning, **trykklasse 10**, min. ø32 mm. Ved indføring i bygning skal anvendes bøsningsrør.
8. Alle installationsarbejder **skal** udføres af aut. VVS-installatør.

